

## BÁO CÁO

### Về việc rà soát các công trình có vị trí tại những khu vực có nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn phường Phổ Hoà

Căn cứ Công văn số 1387/UBND-KT ngày 21/5/2024 của UBND thị xã Đức Phổ về việc khẩn trương rà soát, kiểm tra các lán trại, nhà tạm các công trình tại những khu vực có nguy cơ sạt lở cao;

Thực hiện Công văn số 201/QLĐT ngày 22/5/2024 của Phòng Quản lý Đô thị thị xã Đức Phổ về việc rà soát các công trình có vị trí tại những khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Qua kiểm tra, rà soát. UBND phường báo cáo như sau:

Hiện nay trên địa bàn phường chỉ có Đơn vị thi công Hàm số 1 – Tập đoàn Đèo Cả có khả năng nguy cơ sạt lở cao.

Vào cuối năm 2023 lượng mưa lớn đã làm sạt lở bờ kè ta ly xung quanh khu vực nhà ở của công trình, làm đất, cát chảy vào vườn nhà dân. UBND phường đã kiểm tra và đề nghị đơn vị thi công khắc phục bằng cách đổ đá kè ta ly và móc mương thoát nước dọc theo khu vực nhà ở nối vào hố thoát nước hiện hữu. Đơn vị thi công đã khắc phục xong.

UBND phường sẽ tiếp tục theo dõi, kiểm tra tại khu vực này và báo cáo UBND thị xã, Phòng QLĐT thị xã biết và chỉ đạo.

Kính báo cáo UBND thị xã, Phòng QLĐT thị xã để tổng hợp theo dõi, chỉ đạo./.

**Nơi nhận:**

- UBND thị xã Đức Phổ;
- Phòng QLĐT thị xã;
- Lưu VP.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Công Trí**

